



	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ
■	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ	02	101-102	990 lm 7.2 W 1x LED 4000K CRI=80
■	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΥ	12	151-162	550 lm 10.2 W 1x LED 3000K CRI=80
■	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	19	401-419	510 lm 4.8 W 1x LED 2700K CRI=80
■	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ - ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΩΝ	20	451-470	1500 lm 12.8 W 1x LED 2700K CRI=80
■	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ	02	501-502	3000 lm 28.8 W 1x LED 3000K CRI=80
■	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΩΝ	02	521-522	437 lm 7.2 W 1x LED 3000K CRI=80
●	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΧΗΣ	01	601	1.0 W 1x LED 2700K CRI=80
●	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ	-	01	-	-
■	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ	-	08	-	-
●	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	-	02	-	-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΥΔΡΑΣ\_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ  
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  
A2  
ΚΛΙΜΑΚΑ 1/100

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ: ΑΓΓ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022